

ВЕДОМОСТЬ № 1 ЗАМЕРА НАГРУЗОК В КОНТРОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

21 декабря 2016г.

09:00 среда

СП ПАОС Подстанция "Шихово-Дубина"

№ 4020

Число	Силовые трансформаторы, нагрузка, А									Суммарная нагрузка по фидерам 6 (10), А	Напряжение на шинах, кВ				Линия 110 кВ		Линия 35 кВ		Линия 6 кВ							
	№1			№2			№3				110 кВ		35 кВ		6 (10) кВ		№ секции		№ секции		№ секции					
	110	35	6 (10)	110	35	6 (10)	110	35	6 (10)		1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1С	2С	1С	2С	1С	2С	3С	4С	5С	
	в резерве										1 СШ		2 СШ		1 СШ		2 СШ		№ фидера							
									1СШ	2СШ	1СШ	2СШ	1СШ	2СШ	1	3	5	7	11							
0			1,5			1,5			1,5					1,5	1,5					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
1						90			58					6,1	6,1					23	1	8	1	25		
2						92			60					6,1	6,1					28	1	5	1	25		
3						85			57					6,1	6,1					25	1	5	1	25		
4						85			57					6,1	6,1					25	1	5	1	25		
5						85			54					6,1	6,1					25	1	2	1	25		
6						85			57					6,1	6,1					25	1	5	1	25		
7						90			59					6,1	6,1					25	1	5	1	25		
8						95			65					6,1	6,1					27	1	5	1	25		
9						100			69					6,1	6,1					32	1	5	2	25		
10						105			66					6,1	6,1					33	1	8	2	25		
11						95			66					6,1	6,1					25	1	8	2	30		
12						90			64					6,1	6,1					25	1	8	2	30		
13						90			59					6,1	6,1					23	1	8	2	30		
14						90			59					6,1	6,1					23	1	8	2	25		
15						90			54					6,1	6,1					23	1	8	2	20		
16						90			64					6,1	6,1					23	1	8	2	30		
17						90			64					6,1	6,1					23	1	8	2	30		
18						110			76					6,1	6,1					23	1	8	2	30		
19						105			70					6,1	6,1					30	1	8	2	35		
20						105			70					6,1	6,1					30	1	8	1	30		
21						105			70					6,1	6,1					30	1	8	1	30		
22						100			65					6,1	6,1					30	1	8	1	30		
23						100			60					6,1	6,1					30	1	8	1	25		
24						92			64					6,1	6,1					25	1	8	1	25		
Ср. зн.			0			94			62,76					6,1	6,1					25	1	8	2	28		
																				24	1	8	2	25		

Время	Напряжение на шинах СЧ, В	
	ТСН - 1	ТСН - 2
10:00	240	
16:00	240	

АППЭС	ООО "АЗСК"	АППЭС	ООО "Оборонэнерго"	АППЭС																						
Наименование потребителя																										

